

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Краснодар ул. Дзержинского №95/97 тел. 225-34-04 <http://www.ugpn-kk.ru>
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красноармейского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ст-ца Полтавская ул. Народная №16 тел. 3-40-61, ogpn48@s23.krd.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания №396/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
общеобразовательная школа №33

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Красноармейского района по пожарному надзору № 396 от 06 ноября 2019 года, ст. 6, 6.1
(наименование органа ГПН)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
11 ч. 00 мин. «20» ноября 2019 г. по 10 ч. 00 мин. «21» ноября 2019 г. проведена проверка
старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
работы Красноармейского района Романько Сергеем Викторовичем, объекта защиты
МБОУ ООШ №33 по адресу п. Первомайский ул. Школьная, 10

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с директором Дорониной Еленой Владимировной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ Преприятия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Со второго этажа здания, класса функциональной пожарной опасности Ф 4 (здание школы), имеется один эвакуационный выход (необходимо не менее 2-х)	(п.34 Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест Н 102-54; п.6.13* СНиП 21-01-97*; ст.89 ФЗ-123 от 22.07.2008; п.8.1.11 СП 1.13130.2009)	17.06.2020 г.	

в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Ст. инспектор ОНД и ПР
Красноармейского района
Романько С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«21» ноября 2019 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«21» ноября 2019 г.

директор Доронина Е.В.
(должность, фамилия, инициалы)